

الشروط العامة

- وصف العمل:

توريد وتركيب وتشغيل جهاز حافظ للكهرباء (UPS) في موقع متحف الاردن وتوريد وتركيب كل القطع اللازمة لتشغيل الجهاز وتقديم الدعم الفني لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل.

- للجنة الشراء الحق في رفض كافة العروض المقدمة اليها او الغاء اجراءات المناقصة وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019.

- إعداد وتقديم العروض:-

1- يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق الشراء بعد ان يدرس هذه الوثائق ويتفهم جميع ماورد فيها واذا كانت الوثائق غير كاملة او غير واضحة او وجد نقصا فيها فعلى المناقص طلب استيضاح او الوثيقة الناقصة من الجهة المشترية قبل الموعد المحدد في وثائق العطاء ويتحمل المناقص النتائج المترتبة على عد قيامه بالتحقق من استلام وثائق العطاء كاملة.

2- يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بوثائق العطاء والتي تتفق مع متطلبات وثائق العطاء ويختتم ويوقع كافة وثائق العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص بالاضافة الى وثائق العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب في اضافتها ويرى انها ضرورية.

3- تقدم العروض المالية والفنية بمغلف واحد مغلق وترفق بهما كفالة دخول العطاء ويكتب عليه اسم ورقم دعوة العطاء .

4- يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى وزارة السياحة و الاثار قبل انتهاء المدة المحددة لذلك ويفضل ان يودع قبل اخر موعد بفترة كافية تجنباً لاي طارئ وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد الى مصدره مغلقا وفي حالة عدم كتابة عنوان المناقص او المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء فيحق للجنة المشتريات فتحه لمعرفة محتويات المغلف والعنوان ان وجد لاعادته.

5- على المناقص ان يرفق بعرضه اي كتالوجات او نشرات او معلومات فنية او احصاءات تعرف باللوازم المعروضة باحدى اللغتين العربية او الانجليزية مختومة بختم المناقص مع تدوين رقم العطاء عليها وبخلاف ذلك فللجنة المشتريات استبعاد العرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.

6- يلتزم المناقص ان يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن 90 يوما اعتبارا من اخر موعد لايداع العروض واذا لم يتم ذكر مدة صلاحية العرض في وثائق الشراء تعتبر حكما 90 يوما.

- 7- على المناقص ان يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة واسم الشركة المصدرة ومنشأها والماركة والاسم التجاري والطرز (Model) ورقم الكتالوج او النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.
- 8- يضمن المناقص ان تكون المواد واللوازم الموردة جديدة 100% (Brand new) خالية من اي عيوب في الصنع او في المادة.
- 9- على المناقص ان يبين في العرض مدة كفالة الصيانة لمدة ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الاستلام النهائي.
- 10- على المناقص ان يبين في العرض مدة الدعم الفني لمدة ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الاستلام النهائي.
- 11- على المناقص ان يبين في عرضه التزام المناقص بتوفير قطع الصيانة اللازمة لمدة عشر سنوات.
- 12- على المناقص ان يبين بعرضه قطع الصيانة الاحتياطية المجانية مع الجهاز ان وجدت.
- 13- على المناقص ان يبين في عرضه البرمجيات اللازمة لتشغيل الجهاز ان وجدت.
- 14- على المناقص زيارة الموقع والكشف على مكان تركيب الجهاز.
- 15- يتم إيداع العروض بموعد أقصاه الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق (2021/08/26).
- 16- تطبق احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 وعلى المناقص ان يكون على دراية تامة بأحكام النظام.
- 17- لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل، أو أخلّ بأي من هذه التعليمات ، فإنّ ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .
- 18- إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإنّ باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض الأصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.

- الوثائق المطلوبة :-

- 1- يلتزم المناقص بتقديم شهادة سجل تجاري سارية المفعول مع العرض المقدم.
- 2- يلتزم المناقص بتقديم رخصة مهن سارية المفعول مع العرض المقدم.

- الكفالات المطلوبة:-

1- تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة (5%) من قيمة العطاء وبحد ادنى (500) خمسمائة دينار على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق باسم معالي وزير السياحة والآثار بالإضافة الى وظيفته سارية المفعول لمدة لا تقل عن 90 يوما.

2- يلتزم المناقص الذي يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة(10%) من قيمة اللوازم الموردة.
3- يلتزم المناقص الذي يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة صيانة بقيمة (5%) من قيمة اللوازم المكفولة لمدة ثلاث سنوات.

4- يلتزم المناقص الذي يرسو عليه العطاء بتقديم ضمانه خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها (15%) خمس عشرة بالمئة من قيمتها ولمدة ثلاث سنوات.

- التسليم:

1- أن يكون التسليم والتركيب والتشغيل والتدريب في متحف الاردن.
2- أن لا تتجاوز مدة التوريد والتركيب والتسليم النهائي عن (20) عشرون يوما من تاريخ امر المباشرة او كتاب التبليغ.
3- تحسب غرامة التأخير 50 دينار عن كل يوم تأخير بما لايتجاوز (15%) من قيمة العقد.

- تقديم السعر:-

1- على المناقص ان يبين بعرضه المالي جميع الكلف من اجور التركيب والتشغيل وتوريد الجهاز والبرمجيات ان وجدت او اية كلف اخرى شاملة ضريبة المبيعات او اي ضرائب اخرى.
2- جميع الأسعار بالدينار الاردني شاملة كافة الضرائب والرسوم الحكومية وغير الحكومية والضريبة العامة على المبيعات.

- رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

متحف الأردن

Uninterruptible Power Supply (UPS) Specifications:

1. UPS Quantity = 1, UPS Specifications

#	Specification Description	Comply (Yes or no) With reference of page number or/and highlighted section or/and number topic in technical sheet
1.	UPS 30KVA / 27KW	
2.	Tower Type with LCD/LED Panel.	
3.	True Online Double Conversion Technology	
4.	Input rectifier with PFC	
5.	DSP microprocessors	
6.	Use of IGBT power components	
7.	Input Voltage: 3PH+N 400V +/- 20%	
8.	Input Frequency: 40 – 72Hz	
9.	Input Power Factor: 0.99	
10.	Current distortion: THDI ≤ 3%	
11.	Output Voltage: 1PH+N 230V +/-1%	
12.	Output Frequency: 50/60 Hz +/-0.01%	
13.	Output Power factor: 0.9	
14.	Voltage distortion: ≤ 1% with linear load / ≤ 3% with not linear load	

15.	Overload: 110% for 10 minutes, 133% for 1 minute, 150% for 5 seconds	
16.	Bypass Rated voltage: 220-230-240 Vac single phase with neutral	
17.	Bypass Voltage tolerance: 180 ÷ 264 V (selectable)	
18.	Bypass Rated frequency: 50/60 Hz (selectable)	
19.	Bypass Frequency tolerance: ±5% (selectable)	
20.	Efficiency: 94%, not less	
21.	Communication: USB - RS232 - SNMP Agent - MODBUS – PROFIBUS – Relay... etc	
22.	Operating temperature: 0°C – +40°C	
23.	Relative humidity: 90% without condensing	
24.	Noise at 1 m: < 52 dBA	
25.	Parallel configuration	
26.	Must be equipped with Manual Bypass switch/breaker for means of maintenance without load disconnection.	
27.	Battery Management	
28.	UPS Battery Type support: VRLA AGM/GEL; Ni-Cd; WET TYPE	
29.	Backup time: 30 minutes at 100% Load, should be provided batteries calculations	
30.	Battery: Free Maintenance Valve Regulated Lead Acid	
31.	Battery Designed Lifetime: Not less than 10 years.	
32.	Standards or equivalent: <ul style="list-style-type: none"> • European directive: L V 2006/95/CE Low voltage directive; EMC 2004/108/EC Electromagnetic compatibility directive • Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 • Classification according to IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111 	
33.	Include shutdown software for normal shutdown of XX servers under the following OS: (windows server 2003 and above) in case of long power failure (Agent).	

34.	Should include software displays real-time information in the charts and values for critical data such as mains voltage, UPS load and battery charge. It allows remote interrogation of logs and operating parameters to help diagnose alarms and potential fault conditions. The software allows you to perform an automatic shutdown of connected equipment, in order to ensure its safety.	
35.	Origin: West Europe, USA, Japan, Tiwan or British.	
36.	UPS Installation Area (L, W, H): 175 cm, 126cm ,254 cm	

2. **Warranty:** (3) years from operations date of UPS, all parts with batteries.
3. **Maintenance:** (3) years from operations date of UPS, availability of spear part and maintenance 10 years.

- جدول التسعير:

السعر الاجمالي		الكمية	السعر الافرادي		وصف البند	الرقم
دينار	فلس		دينار	فلس		
					القيمة الاجمالية رقما وتفقيطا	

	القيمة الاجمالية شاملة الضريبة رقما وتفقيطا
--	---

اسم المناقص/ الشركة:

توقيعه وختمه:

العنوان ورقم الهاتف والفاكس: